



REFERENCIAS:

- A) VISOR DE POLICARBONATO.
- B) RIEL DIN PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.
- C) SNAP Y PRECINTO DE SEGURIDAD.
- D) TAPA INTERRUPTOR CON CANDADO DE USO PERSONAL.
- E) TAPA CON ALOJAMIENTO PARA INTERRUPTOR.

NOTA:

EL MARCO SE FIJARA A LA PARED CON FISHER N°6 u 8, SELLADO EL CONTORNO CON MATERIAL DEL TIPO "SIKADUR - 31".
DIMENSIONES MINIMAS.-

GERENCIA COMERCIAL

PROYECTO N°:

AREA:

- GERENCIA COMERCIAL-



Empresa Jujeña de Energía S.A.

TITULO:

TAPA TRIFASICA (MATERIAL SINTETICO) PARA HABITACULO EXISTENTE CON DISPOSITIVO PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETCO

Fecha

Firma

Proyectó

Dibujó

Revisó

Aprobó

Este documento contiene información de propiedad de E.J.E. S.A., se prohíbe su reproducción total o parcial sin la aprobación escrita de esta empresa.

PLANO

N°: **PLANO 004-TRIFASICO**

DOCUMENTO BASE

N°: **XXXX DWG**

ESCALA: **S/E**

REVISION:

CAD

HOJA: DE